


Eikon
20135.1

Arké
19135.1

Idea
16559.1


Plana
14135.1

STANDARD COMPLIANCE

BT directive. EMC directive. EN 60669-2-1 standard.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

SUPPLEMENTARY DECLARATION MADE BY THE MANUFACTURER


The Controllable Loads table applies also to 220 V~ 60 Hz applications.



If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

SETTING.


Remove the upper button and set the dip-switch.




Variateur 230 V~ 50 Hz pour: lampes incandescentes 40-400 W, transformateurs électriques 40-300 VA, lampes CFL 10-200 W, LED lampes 3-200 W et transformateurs électriques à LED, commande et réglage par poussoir incorporé ou en différents endroits par poussoirs NO, fonction MASTER pour 20137, réglage puissance minimum, localisation dans l'obscurité, gris. Pas pour enveloppes Isoset.

IMPORTANT Toutes les lampes commandées par un même variateur MASTER ou SLAVE doivent être identiques. Toutes les charges commandées doivent être certifiées À INTENSITÉ VARIABLE par le fabricant. Vérifier le type de gradation compatible sur l'emballage des lampes : LE (Leading Edge) ou TE (Trailing Edge). Sans indication particulière, la lampe peut fonctionner dans les deux modes de gradation et l'installateur choisit celui qui permet le meilleur fonctionnement.

Gradation par coupure en début de phase LE



Gradation par coupure en fin de phase TE


CARACTÉRISTIQUES

- Allumage, extinction et réglage de la charge par boutons intégrés ou interrupteurs classiques non lumineux.
- Allumage progressif (soft start): passage progressif de l'extinction à la luminosité maximale ou prérglée ; augmente la durée de vie de la lampe en réduisant le stress du filament lors de l'amorçage à froid et évite l'éblouissement.
- Amorçage instantané (flash start): pour lampes fluocompactes, améliore l'amorçage des lampes qui s'allument mal au minimum.


- Extinction progressive (soft end): passage progressif de l'éclairage à l'extinction.
- Gradation par coupure en début de phase (LE) : pour lampes à incandescence, lampes fluocompactes ou à LED compatibles et transformateurs électriques de type L .
- Gradation par coupure en fin de phase (TE) : pour charges compatibles, notamment lampes fluorescentes, lampes à LED ou transformateurs électriques de type C .
- Protection contre les courts-circuits avec signal de déclenchement par témoin clignotant.
- Protection thermique avec indicateur de fusion par témoin clignotant.
- Fonction MASTER-SLAVE : ne pas dépasser la puissance maximale commandée par chaque variateur, un dispositif MASTER peut gérer jusqu'à 3 dispositifs SLAVES.
- Utiliser dans des locaux secs non poussiéreux à une température comprise entre 0° C et + 35° C.
- En cas d'installation de 2 variateurs dans le même boîtier, les charges commandables par chaque variateur doivent être réduites de façon à ce que leur somme ne dépasse pas la valeur maximale commandable d'un seul dispositif.
- Le branchement 3 fils est requis quand on utilise les alimentateurs 01874-01875 et les lampes 02662.

RACCORDEMENTS

- Commande et réglage par bouton intégré ou multipoints par boutons NO en parallèle. Ne pas utiliser de bouton NO à témoin lumineux.

REMARQUE: LE BOUTON ON/OFF EST RELIÉ AU NEUTRE CABLE.

- Pour obtenir un fonctionnement correct, la longueur de chaque liaison entre le variateur MASTER et les variateurs SLAVE ou les boutons NO ne doit pas dépasser 100 m.
- Pousser les connecteurs de liaison au fond du boîtier pour qu'ils ne touchent pas le corps du variateur.


CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive BT. Directive EMC. Norme EN 60669-2-1.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.

DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE DU FABRICANT


Le tableau des charges commandées est valide également pour les applications en 220 V, 60 Hz.


DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

RÉGLAGE

Ôter la touche supérieure et régler le dip-switch.




Eikon
20135.1

Arké
19135.1

Idea
16559.1



Plana
14135.1



وحدة تحكم عالمية 230 فولت۔ 50 هرتز للمصابيح المتوهجة 400-400 وات، معلومات إلكترونية 300-300 فولت أهير، مصباح قابلة لخفيف الضوء 100-200 واط، مصباح ليد قابلة لخفيف الضوء 300-200 واط، لمغذيات ليد إلكترونية، التحكم تشغيل/إيقاف التشغيل والضبط بواسطة أزرار مدمجة أو بواسطة نقاط متعددة بأزرار مفتوحة عادةً، وظيفة رئيسية لـ 19135.1، ضبط الحد الأدنى لكتافة الإضاءة، تحديد الموقع في الظلام، جهاز غير قابل للتركيب في حاويات Isoset.

هام: يجب أن تكون المصايب التي يمكن التحكم فيها من منظم واحد رئيسي أو تابع متساوية. يجب أن تقر الشركة المصممة بأن جميع الأعمال التي يتم التحكم فيها قابلة للتعقيم. تحقق من نوع التعقيم المطابق على عبوة المصايب: IEC (الجهازة الأمامية) أو TE (الجهازة الخلفية). إذا لم يتم الإشارة إلى ذلك، يمكن للمصباح العمل في كلا الوضعين ويتم اختبار نوع التعقيم الذي يضمن أفضل تشغيل للمصباح حسب تقدير القائم بالتركيب.

تعقيم مع قطاع نهائيا للطوارئ الكهربائي LE




المواصفات.

- إشعال وإطفاء وضبط الحمل عن طريق أزرار مدمجة أو أزرار عادية مغلقة غير مضيئة.
- الإشعال التدريجي (البدء التدريجي): يضمن الانتقال التدريجي من حالة الإطفاء إلى حالة السطوع القصوى أو حالة المضبطة مسبقاً.
- الإشعال الفوري (البدء الفاجئ): يجب استخدامه مع مصابيح الفلوروستن المدمجة أو مصابيح اليد المتواقة.
- الانطلاق التدريجي (النهاية الناعمة): تضمن انتقالاً تدريجياً من حالة الإطفاء إلى حالة الانطفاء.
- ضبط قطع بدء الطور (LE): يجب استخدامه مع المصايب المتوهجة أو مصابيح الفلوروستن المدمجة أو مصابيح اليد المتواقة، والممولون الإلكتروني من نوع [].
- ضبط القطع في نهاية الطور (TE): يجب استخدامه مع المصايب المتوهجة أو مصابيح الفلوروستن المدمجة أو مصابيح اليد المتواقة والممولون الإلكتروني من نوع [].
- حماية ضد الدوارات الفضيرة مع الإشارة إلى التدخل عن طريق المؤشر الضوئي الواهم.
- الحماية الحرارية مع إشارة إلى التدخل عن طريق المؤشر الضوئي الواهم.
- وظيفة الرئيس والتتابع: يمكن إضافة حتى 3 أجهزة إلى جهاز رئيسي.
- يجب استخدام في أماكن جافة وغير مترقبة عند درجة حرارة تتراوح بين 5° مئوية و 45° مئوية.
- في حالة تركيب 2 من المنظمات في نفس العلبة، فإنه يمكن تغيير الأعمال التي يمكن التحكم بها من كل منظم بحيث لا يتجاوز مجموعها القدرة القصوى التي يمكن التحكم بها من جهاز واحد.
- يتطلب الأمر التوصيل بـ 3 أسلاك عند استخدام مغذيات 01875-01874 ووصلات 02662.

التوصيات.

- التحكم والضبط عن طريق أزرار مدمجة أو عن طريق نقاط متعددة بأزرار مفتوحة عادة على التوازي. لا تستخدم الأزرار المفتوحة عادةً وضيق المصباح التنبية مضيء.
- تبيّن: يجب توفير زر التشغيل/إيقاف متصلًا بالموصى المحايد.
- للتشغيل الصحيح، يجب أن لا يتجاوز طول كل توصيل بين المنظم الرئيسي والمنظمات التابعة أو الأزرار المفتوحة عادةً 100 متر.
- ادفع موصلات التوصيل إلى قاع العلبة لتجنب ملامستها لجسم المنظم.



مطابقة المعايير.


توجيه الجهد المنخفض، التوجيه الأوروبي الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC)، القاعدة الأوروبية 60669-1-2-EN، لائحة تسجيل وتقديم وترخيص وقيود استخدام المواد الكيميائية (REACH) (الاتحاد الأوروبي) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

بيان إضافي خاص بالشركة المصنعة
يسري جدول الأحوال الموصى بها أيضًا لتطبيقات 220 فولت - 60 هرتز.


مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين
رسوب على المستخدم منع المعايير على الجهاز أو على العمارة يرجى أن يجتمع بشكل متضمن عن المخلفات الأخرى. وبالتالي، يمكن تسلیم الجهاز إلى المعايير على الجهاز أو على العلبة للمساعدة في التخلص منه بناءً على المعايير العالمية المنشورة لتصنيع المخلفات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً عن الإذارة السابقة من يرجى أن لا يقل عن 400 °C فإن المعايير تسمح معاييرًا للمنتجات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها من نوع معادن، وأيضاً من موفرات المنتجات الإلكترونية التي يمكن الحصول منها والتي لا زرقة لها بعد ما يزيد على 25 س، دون الارتفاع بالشرارة، والتخلص منه بشكل مطابق بيئياً يسمى في تجنب الآثار السلبية المحدثة على البيئة والصحة ويعزز من إعادة استخدامه وأو تدوير المواد التي تكوّن منها الجهاز.



**COLLEGAMENTO 2 FILI • 2-WIRE CONNECTION • BRANCHEMENT 2 FILS
CONEXIÓN DE 2 HILOS • 2-DRAHT-ANSCHLUSS • ΣΥΝΔΕΣΗ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ.**
توصيل بـ 2 أسلاك.



**COLLEGAMENTO 3 FILI • 3-WIRE CONNECTION • BRANCHEMENT 3 FILS
CONEXIÓN DE 3 HILOS • 3-DRAHT-ANSCHLUSS • ΣΥΝΔΕΣΗ 3 ΚΑΛΩΔΙΩΝ.**
التوصيل بـ 3 أسلاك.



A: Pulsante ON/OFF e regolazione • Button ON/OFF and dimming • Bouton ON/OFF et réglage
Pulsador ON/OFF y regulación • ON/OFF-Taste und Regeln • κουμπί ON/OFF και την προσαρμογή
رز ON/OFF وضيق

